

Trame de CCTP climatisation gainable

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Généralités et bases

Objet, locaux desservis, conditions intérieures, puissances froide et chaude suivant bilan. Limites avec la plâtrerie, l'électricité et la plomberie.

2 Unité extérieure

Emplacement, supports antivibratiles, dégagements, prise en compte du bruit pour le voisinage. Alimentation électrique en attente par le lot concerné.

3 Unité intérieure gainable

Emplacement, suspension antivibratile, accès pour l'entretien et les filtres, trappe de visite. Pression disponible adaptée au réseau.

4 Plénums

Plénums de soufflage et de reprise, piquages, isolation. Fabrication sur mesure ou modèle du constructeur, à préciser.

5 Réseaux de gaines

Matériau, diamètres ou sections, isolation, supportage, registres de réglage, pièges à son si nécessaire. Comptage au ml par diamètre.

6 Bouches, grilles et zonage

Bouches de soufflage (linéaires, rondes), grilles de reprise et de transfert, registres motorisés et thermostats par zone. Comptage à l'unité.

7 Liaisons et condensats

Liaisons frigorifiques isolées, câble de communication, évacuation des condensats gravitaire ou par pompe de relevage jusqu'au réseau d'eaux usées.

8 Essais et mise en service

Essai de pression, tirage au vide, charge, réglage des débits aux bouches, mise en service par une entreprise habilitée, notices et formation de l'utilisateur.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les textes qu'il cite. Version du 14 octobre 2026.