

Trame de CCTP climatisation réversible

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Généralités et bilans

Objet, locaux traités, conditions de base intérieures et extérieures, puissances froide et chaude par local suivant étude. Rôle de l'installation : chauffage principal ou complément.

2 Architecture du système

Split, multisplit ou système à débit de réfrigérant variable, avec ou sans transfert de chaleur entre locaux. Justifier le choix au regard des besoins.

3 Unités extérieures

Emplacement, supports antivibratiles, dégagements, bruit, bac et évacuation des condensats protégés du gel. Alimentation électrique par le lot concerné.

4 Unités intérieures

Type par local (murale, console, cassette, gainable), puissances, filtration, évacuation des condensats, commande locale. Comptage à l'unité, type par type.

5 Liaisons frigorifiques

Diamètres selon le constructeur, isolation, raccords de dérivation, supportage, protection en extérieur. Comptage au ml par paire de diamètres.

6 Condensats

Évacuations des unités intérieures et extérieures, pompes de relevage si nécessaire, raccordement au réseau d'eaux usées par siphon.

7 Régulation

Modes chaud et froid, consignes, programmation, commande centralisée ou supervision selon le bâtiment. Préciser le câblage et le lot qui le réalise.

8 Essais et mise en service

Essai de pression, tirage au vide, charge, essais dans les deux modes, mise en service par une entreprise titulaire de l'attestation de capacité, formation et notices.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les textes qu'il cite. Version du 14 octobre 2026.