

Trame de CCTP désenfumage

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Objet et textes applicables

Le lot comprend les installations de désenfumage décrites par la notice de sécurité de l'opération. Citer les textes de sécurité incendie applicables au type de bâtiment. Préciser les ouvrages confiés aux lots SSI, électricité et couverture.

2 Principe de désenfumage par zone

Pour chaque zone : naturel ou mécanique, points d'extraction, amenées d'air, mode de déclenchement. Joindre un tableau zone par zone à compléter.

3 Exutoires et ouvrants

Type, surface utile exigée par la notice, mode d'ouverture et de commande. Chevêtres et étanchéité à la charge de [lot]. Fourniture des procès-verbaux.

4 Ventilateurs de désenfumage

Débit et pression selon la note de calcul, classement de tenue aux fumées chaudes exigé, emplacement. Socle, plots, protection et raccordement électrique à préciser.

5 Conduits

Nature des conduits, classement de résistance au feu, sections selon calcul. Unité de comptage : [ml par section / m² développé]. Supports et traversées de parois compris.

6 Volets et bouches

Volets en paroi de conduit, mécanisme, grilles de finition. Préciser le câblage jusqu'au coffret de relayage et son titulaire.

7 Commandes

Dispositifs de commande manuelle, treuils, câbles et coffrets. Raccordement au système de mise en sécurité incendie selon le CCTP SSI.

8 Essais et réception

Essais de fonctionnement de chaque dispositif, mesures de débit et de vitesse, essais en présence du contrôleur technique. Remise des procès-verbaux de classement et du dossier des ouvrages exécutés.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les textes qu'il cite. Version du 14 octobre 2026.