

Trame de CCTP sprinkler

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Généralités et référentiel

Objet du lot, référentiel de conception retenu, classes de risque par zone, zones exclues. Limites avec la plomberie, l'électricité et la sécurité incendie.

2 Source d'eau

Raccordement au réseau public, réserve ou bête, surpresseur selon le référentiel. Capacité et autonomie suivant note de calcul.

3 Pompes

Pompe électrique, pompe diesel, pompe de maintien de pression, armoires de commande. Alimentation électrique par le lot concerné, selon les exigences du référentiel.

4 Postes de contrôle

Vannes, clapets d'alarme, dispositifs d'alarme, manomètres, contacts de position. Comptage à l'ensemble par poste.

5 Réseau de canalisations

Matériau, assemblage, diamètres suivant note de calcul, supportage, protection. Comptage au ml par diamètre.

6 Têtes sprinkleurs

Types, température de déclenchement, finition, position par rapport aux plafonds et obstacles. Comptage à l'unité par type et par zone.

7 Signalisation et report

Plaques, plans d'installation affichés, report des états et alarmes vers le système de sécurité incendie par le lot concerné.

8 Essais et réception

Épreuve hydraulique, essais de fonctionnement, vérifications prévues par le référentiel, dossier technique et consignes d'entretien remis au maître d'ouvrage.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les textes qu'il cite. Version du 14 octobre 2026.